



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПРОКУРАТУРА  
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ул. Пушкина, д. 24; г. Новокузнецк,  
Кемеровская обл., Россия, 654013

18 .05.2021 № 27-1-2021

Директору муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного  
образования «Дом творчества «Вектор»

Шараповой Е.А.

ул. Емельяновская, д. 1 г. Новокузнецк,  
Кемеровская область-Кузбасс, 654025

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
закона

Прокуратурой Орджоникидзевского района города Новокузнецка по заданию прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении деятельности образовательных учреждений дополнительного образования, в том числе в сфере исполнения законодательства о физической культуре и спорте, о противодействии коррупции и борьбе с терроризмом, по итогам которой в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее – МБУ ДО ДТ «Вектор», Учреждение) выявлены нарушения действующего законодательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ) противодействие коррупции - деятельность организаций, в том числе физических лиц, в пределах их полномочий по предупреждению коррупции; по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений

В статье 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ установлено, что основными принципами противодействия коррупции являются, в том числе, приоритетное применение мер по предупреждению коррупции, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер.

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут

СП № 020491

включать: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Статьями 10, 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) дополнительное образование включено в структуру образования, организация дополнительного образования отнесена к образовательным организациям, реализующим дополнительные образовательные программы.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Таким образом, деятельность образовательной организации по предупреждению коррупции в организации должна носить системный и последовательный характер.

Установлено, что МБУ ДО ДТ «Вектор» директором утверждены: Положение об антикоррупционной политике от 16.04.2021, Положение об ограничениях, запретах и обязанностях работников МБУ ДО ДТ «Вектор», установленных в целях противодействия коррупции от 16.04.2021, действия которых распространяется на всех работников Учреждения. Однако работники Учреждения не ознакомлены с указанными локальными актами, что исключает их реальное исполнение и возможность применения мер ответственности к работникам за их неисполнение, и в свою очередь, свидетельствует о формальном подходе к принятию мер по противодействию коррупции.

Далее, в соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

В соответствии со статьей 22 ТК РФ работодатель обязан: соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

В соответствии с частью 6 статьи 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Таким образом, ТК РФ устанавливает требование о максимально допустимом промежутке времени между выплатами частей заработной платы при

регламентации относительно вопроса конкретных сроков ее выплаты на уровне работодателя.

Так, в МБУ ДО ДТ «Вектор» порядок выплаты заработной платы установлен в трудовых договорах.

В пункте 4.3. трудового договора от 26.08.2020 № 287/20 с Филоновой А.А., педагогом дополнительного образования, установлено, что заработная плата выплачивается работнику в следующие сроки: заработная плата – 15 числа следующего месяца, аванс – 27 числа действующего месяца.

Однако, в такой формулировке пункт 4.3. трудового договора не соответствует части 6 статьи 136 ТК РФ, поскольку допускает превышение максимально допустимого промежутка времени не более 15 календарных дней между выплатами частей заработной платы в установленном периоде с 27 числа по 15 число, что нарушает права работника на выплату заработной платы в сроки, установленные ТК РФ. Аналогичные нарушения допущены в трудовых договорах с Авдиенко Л.Б., Авдиенко С.С., Агеевой Т.И., Баздыревой Т.Ш., Богер М.П., Болтаевой О.П., Борщевой О.Е., Вараксиной Л.А., Васильевой А.И., Вишняковой Т.В., Воронцовой А.Р., Гаевской Н.Ю., Гайнутдиновым В.З., Голенковой Н.А., Горбуновой Н.В., Даниловой Г.И., Дильман Л.Д., Довгаль М.М., Дружининой Е.Н., Зайцевой Н.А., Ибрагимовой Л.К., Калашниковой Н.С., Клименко Н.Е., Крыгиной Н.П., Красноперовой Е.И., Коваленко О.Л., Котовой М.И., Кожухарь Е.П., Копкиной В.П., Комаровой В.М., Колесниковой С.И., Кузнецовой О.В., Кузькиной А.О., Куликовой О.А., Кураш М.Н.ю, Левиной М.И., Летенко А.Ю., Лобищевой Е.И., Логуновым С.А., Лукьяновой О.И., Лышавской В.Р., Машуковой Т.А., Маслодуды А.В., Медведевой Е.А., Медведевой Н.В., Михайловой Т.П., Никишина В.Н., Новокшановой И.В., Пестрецово Л.Н., Пономаревой Т.А., Понкратьевой О.А., Пьянковой Г.Р., Пятинкиной Е.С., Родионовой Т.В., Романовой О.В., Саболдаш Т.А., Сазыкиным А.Н., Самойловой Т.В., Самошкиным А.О., Сарычевой О.О., Свинцовой Е.В., Смирновой Е.И., Сизовой Н.Н., Сизовой В.А., Тарасовой Л.И., Трашковой Ф.М., Трифанюк Т.Е., Филоновой А.А., Хейфецом М.М., Хейфец Н.М., Черновой Е.К., Чернышенко П.В., Чистюхиной Ю.В., Чорным И.В., Шараповой Е.А., Шараповой А.Р., Шараевой О.А., Шаниной О.А., Шифрис Т.А., Шкарупа И.А., Юганкиной Е.В., Юдиной И.М.

В деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» также выявлены нарушения в сфере обеспечения соблюдения требований антитеррористической защищенности, что свидетельствует о несоблюдении основных принципов противодействия терроризму, и влечет нарушение прав, законных интересов неограниченного круга лиц, в том числе работников организации и несовершеннолетних обучающихся, на обеспечение безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и не позволяет сделать вывод об эффективности существующей антитеррористической защищенности объектов МБУ ДО ДТ «Вектор».

Так, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон №35-ФЗ), обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности

объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форма паспорта безопасности таких объектов (территорий) устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 17 Требования, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных, в том числе, на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории).

В соответствии с подпунктом «г» пункта 18, подпунктом «г» пункта 20 Требования, воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории), пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях).

В соответствии с подпунктами «а», «б», «д» пункта 25 Требования в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения; б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В соответствии с пунктом 30 Требования, система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории).

Как установлено проверкой, объекту МБУ ДО ДТ «Вектор» - основному учебному корпусу, расположенному в двухэтажном здании, пристроенном к жилому дому по адресу г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, д. 39 по результатам проведенного категорирования 31.10.2019 установлена III (третья) категория опасности, подписаны акты категорирования и утвержден паспорт безопасности

на объект.

В соответствии с пунктом 4.2. акта обследования и категорирования от 31.10.2019 здания учебного корпуса по адресу г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, д. 39 на указанном объекте имеется критический элемент - техноподполье общей площадью 1 кв.м. На указанном объекте фактически имеется техноподполье.

Однако в нарушение пункта 4 части 2 статьи 5 Федерального закона №35-ФЗ, подпункта «а» пункта 17, подпункта «г» пункта 18, подпункта «г» пункта 20, пункта 30 Требований, система видеонаблюдения на объекте МБУ ДО ДТ «Вектор», расположенном по адресу: г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, д. 39 не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение критического элемента (техноподполья), ввиду полного отсутствия видеонаблюдения техноподполья.

Кроме того, в нарушение подпункта «б» пункта 25 Требований, здание учебного корпуса по адресу г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, д. 39 и здание по адресу г. Новокузнецк, ул. Емельяновская, д. 1 МБУ ДО ДТ «Вектор» не обеспечены охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В нарушение подпункта «д» МБУ ДО ДТ «Вектор» не оснащено стационарными или ручными металлоискателями.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 23 Требований, выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправок, достигается посредством обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и персонала объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок.

Однако в нарушение данных требований, в МБУ ДО ДТ «Вектор» не обеспечен достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала Учреждения по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте спорта, расположенного по адресу: город Новокузнецк, ул. Юбилейная, д. 39 и ул. Емельяновская, д. 1 токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправок; фактически подготовка должностных лиц и персонала по указанным вопросам не проводилась, организация работы в данном направлении отсутствует.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 21 Требований, минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством разработки порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в

случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

В нарушение данных требований, в МБУ ДО ДТ «Вектор» не разработан порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

В соответствии с подпунктами «г», «д» пункта 21 Требований минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении; обеспечения технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений).

Проверкой установлено, что в МБУ ДО ДТ «Вектор» приняты: инструкция № 1 по действиям персонала и учащихся при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, инструкция № 2 по действиям при захвате заложников, инструкция № 3 по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, инструкция № 4 по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, инструкция № 5 при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, инструкция № 6 для должностных лиц по организации антитеррористической защищенности безопасности жизнедеятельности; инструкция № 7 по действиям персонала и учащихся в условиях возможного биологического заражения.

Однако ни один работник МБУ ДО ДТ «Вектор» не ознакомлен с данными локальными актами Учреждения, что исключает их реальное исполнение и, в свою очередь, свидетельствует о формальном подходе к принятию мер по противодействию терроризму.

В ходе проверки установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон №69-ФЗ) пожарная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. К требованиям пожарной безопасности относятся специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно положениям статьи 16 Закона №69-ФЗ к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности (среди прочих) относится разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим.

Во исполнение указанного законоположения постановлением

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Противопожарные правила).

Пунктом 54 Противопожарных правил установлено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В нарушение указанных требований в зданиях МБУ ДО ДТ «Вектор», расположенных по адресу: ул. Юбилейная, 39 г. Новокузнецка, ул. Емельяновская, 1 г. Новокузнецка, эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), однако при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Согласно п. 26 Противопожарных правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Однако, в нарушение данных требований, запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из здания по ул. Емельяновская. 1 г. Новокузнецка не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В силу п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон №123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются ст. 83 Закона №123-ФЗ, п.п. 6.6.36, 6.6.37 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной

защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденных Приказом МЧС России от 31.07.2020 №582, согласно которым минимальное расстояние от пожарного извещателя до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от пожарного извещателя до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

В нарушение указанных норм на объекте по адресу ул. Юбилейная, 39 г. Новокузнецка не обеспечивается требование нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, не обеспечено горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников.

В части исполнения организацией требований санитарного законодательства установлены нарушения МБУ ДО ДТ «Вектор» норм Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон №52-ФЗ), постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ст. 28 Закона №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 39 Закона №52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Пунктом 2.5.3 санитарных правил СП 2.4.3648-20 установлено, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

В нарушение указанных требований внутренняя отделка потолка в шахматном классе по адресу ул. Емельяновская, 1 г. Новокузнецка не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию – на потолке следы протекания, треснувший слой штукатурки.

В ходе проверки также установлено, что администрацией МБУ ДО ДТ «Вектор» принят неполный комплекс мер по защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются: защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры.

Согласно ч.3 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, не допускается к распространению в предназначенных для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей.

В соответствии с требованиями ст. ст. 3, 13 ч.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» противодействие экстремистской деятельности осуществляется путем принятия профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Распространение материалов, признанных экстремистскими, а также их производство или хранение в целях распространения на территории Российской Федерации запрещается.

Установлено, что в МБУ ДО ДТ «Вектор» имеется компьютерный класс для занятий с обучающимися, который обеспечен компьютерами, открытым доступом к сети Интернет, программой контент-фильтрации сети (договор с ООО «Сиб-Телеком Плюс» №1348/21 от 15.02.2021). Однако установленная система контентной фильтрации доступа в сеть Интернет не блокирует сайты, содержащие материалы религиозной и экстремистской направленности, порнографические материалы, способные оказать негативное воздействие на нравственное и духовное развитие несовершеннолетних. Таким образом, при работе на компьютерах, подключенных к сайтам системы Интернет, у несовершеннолетних обучающихся имеется свободный доступ к информации, несовместимой с задачами образования и

воспитания.

Выявленные при осуществлении деятельности образовательного учреждения нарушения норм антитеррористического, противопожарного и санитарного законодательства, законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, препятствуют созданию безопасных условий обучения несовершеннолетних, создают угрозу их жизни, здоровью и нравственному развитию.

Причинами и условиями нарушений в МБУ ДО ДТ «Вектор» законодательства в указанных сферах стали упущения в организации работы и внутреннего контроля с Вашей стороны.

Указанные нарушения действующего законодательства подлежат устранению, а лица, виновные в них привлечению Вами к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного и в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Представление рассмотреть с участием прокурора района, предварительно известив о времени и месте его рассмотрения.
3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона, с предоставлением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Орджоникидзевского района города Новокузнецка письменно в установленный законом месячный срок, со дня внесения представления.

Прокурор района



Д.А. Некрасов